

## Prüfbericht

**Prüfstelle:** AS Asphaltstraßensanierung GmbH, Labor  
**Prüfbericht Nr.:** 1901001  
**Prüfbericht Datum:** 18.01.2019  
**Mischgutart/Bezeichnung:** Reparaturasphalt / AS Universal 0/5  
**Herkunft des Mischgutes:** AS Asphaltstraßensanierung GmbH  
**Datum der Probenahme:** 07.01.2019  
**Ort der Probenahme:** Spelle  
**Probeneingang:** 07.01.2019  
**Probennummer:** 1901001

Mischguteigenschaften:			Prüfergebnis	
Gesamtbindemittelgehalt	(DIN EN 1428, TP-Asphalt-Stb, Teil 1)	Masse - %	4,8	
Erweichungspunkt RuK	(DIN EN 1427)	° C	47,8	
Penetration bei 25 °C	(DIN EN 1426)	in mm	103	
Raumdichte	(TP-Asphalt-Stb, Teil 6)	g/cm <sup>3</sup>	2,215	
Rohdichte	(TP-Asphalt-Stb, Teil 5)	g/cm <sup>3</sup>	2,573	
Hohlraumgehalt (ber.)	(TP-Asphalt-Stb, Teil 8)	Vol.-%	13,9	
Schüttelabrieb	(TP-Asphalt-StB, Teil 93)	%	16,2	
Kornverlust	(TP-Asphalt-StB, Teil 17)	%	95	
<b>Mineralstoffgemisch</b> (TP -Asphalt- Stb, Teil 2)				
Grauwacke, Hartsteinwerk Unterberg, KEMNA BAU				
Kornklassen mm	Rückst. Masse - %	Durchg. Masse - %	Anteile	Masse - %
11,2 - 16,0			Korn > 11,2 mm	
8,0 - 11,2			Korn > 8,0 mm	
5,6 - 8,0				3,6
2,0 - 5,6			Korn > 2 mm	76,3
1,0 - 2,0				16,1
0,25 - 1,0				2,6
0,125 - 0,25			Sand 0,063 - 2mm	0,2
0,063 - 0,125			Korn < 0,125 mm	0,1
< 0,063			Füller	1,1

Südfelde 1  
 48480 Spelle  
 Tel. (0 59 77) 93 83-0  
 Fax 93 83-29



**ASPHALTSTRAßENSANIERUNG GMBH**

Unterschrift + Stempel

Spelle, 18.01.2019

Ort der Prüfung, Datum

## Prüfbericht

Prüfstelle: AS Asphaltstraßensanierung GmbH, Labor  
Prüfbericht Nr.: 1901001  
Prüfbericht Datum: 18.01.2019  
Mischgutart/Bezeichnung: Reparaturasphalt / AS Universal 0/5  
Herkunft des Mischgutes: AS Asphaltstraßensanierung GmbH  
Datum der Probenahme: 07.01.2019  
Ort der Probenahme: Spelle  
Probeneingang: 07.01.2019  
Probnummer: 1901001

Bindemittleigenschaften:			Prüfergebnis
Bindemittel	(DIN EN 12591)		160/220
Haftverhalten	(DIN EN 13614)	%	90
Brechverhalten	(DIN EN 13075-2)	g	114

Südfelde 1  
48480 Spelle  
Tel. (0 59 77) 93 83-0  
Fax 93 83-89

**AS**  
**ASPHALTSTRASSENSANIERUNG GMBH**

Unterschrift + Stempel

Spelle, 18.01.2019

Ort der Prüfung, Datum